ESCLARECIMENTO 1
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 011/2025

O Agente de Contratação e Equipe de Apoio designados pela Portaria n.º 229/2023, torna público aos licitantes interessados em participar da sessão do **Pregão Eletrônico nº 011/25** – Contratação de empresa especializada no fornecimento de materiais e equipamentos de refrigeração do Átrio e ampliação da capacidade de refrigeração do Plenário da sede administrativa desta Corte de Contas.O seguinte pedido de esclarecimento por parte da Empresa COSTA ATACADISTA :

01 - Os filtros G4 em várias Larguras e alturas para as espessuras 40mm e 50mm. Dessas posso escolher qualquer 1 delas ou tem 1 em específico?

Resposta: A lista contempla a relação de dimensões das peças que provavelmente serão solicitadas por meio de Ordem de Fornecimento. Com base nessa lista de peças, é possível estimar o preço por metro quadrado médio desses filtros com precisão. Não há uma dimensão específica que deva ser presumida pela contratada. A precificação será por metro quadrado fornecido e a Ordem de Fornecimento consistirá em uma relação de peças contendo qualquer combinação de largura e espessura da relação abaixo:

1) Espessura de 50mm:

Largura Filtro (mm)	Altura Filtro (mm)	Espessura Filtro (mm)
450	450	50
510	510	50
510	510	50
510	510	50
260	570	50
510	510	50
510	510	50
260	570	50
385	385	50
385	385	50
510	510	50
315	315	50
315	315	50
385	385	50
510	510	50
260	570	50
510	510	50

2) Espessura de 40mm:

Largura Filtro (mm)	Altura Filtro (mm)	Espessura Filtro (mm)
620	830	40
620	830	40
620	830	40
620	830	40
620	830	40
620	830	40

02 - A Fancoil à água com capacidade nominal de 30TR, pode ser outra marca que atenda, ou apenas hitachi?

Resposta: Pode ser outras marcas, desde que tenha a mesma capacidade de refrigeração, características elétricas, configuração de entrada e saída de ar, vazão mínima e dimensões especificadas na descrição do item que consta no Termo de Referência.

Goiânia, 06 de maio de 2025.

Artur Eduardo Lopes da Silva
Agente de Contratação